

Anexa 6.1.1 - Specificatii tehnice (B/S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Universități

Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD"

Titlul subproiectului: *SPORIREA ȘANSELOR DE INTEGRARE A STUDENȚILOR ZOOTEHNIȘTI DIN ANUL I*

Acord de grant nr. 282/SGU/NC/II / 12.12.2019

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire

Denumirea achiziției: Aparat aer condiționat – 1 buc

| | Specificații tehnice solicitate |
|-----------|---|
| 1. | <i>Denumire produs: Aparat aer condiționat</i> |
| | <i>Descriere generală: Aparat aer condiționat</i> |
| | <i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> |
| | APARAT AER CONDITIONAT 12000 BTU/H – 1 BUC. |
| | CARACTERISTICI GENERALE: |
| | UNITATE INTERNA |
| | <ul style="list-style-type: none">• Utilizare: Rezidential• Tip produs: Standard• Suprafata de montare: Perete• Capacitate generala 12000 BTU• Capacitate de racier 10920 BTU• Capacitate de incalzire 10920 BTU• Eficienta energetica racier A++• Eficienta energetica incalzire A +• Tip filtru Anti bacterian lavabil• Kit instalare inclus Da• Debit de aer unitate interna 550 m³/h• Nivel de zgomot unitate interna 29 dB• Culoare unitate interna Alb |
| | EFICIENTA ENERGETICA |
| | <ul style="list-style-type: none">• Coeficient randament sezonier la racire SEER 6.1• Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP 4 |
| | FUNCTII |
| | <ul style="list-style-type: none">• Functii climatizare Incalzire Racire Ventilatie Dezumidificare• Functii special Ionizare, Tehnologie PFC, Silentios, Timer, Afisaj led |

| Specificații tehnice solicitate | |
|--|--|
| | <p>SPECIFICATII TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">• Consum nominal la racier 1130 W• Consum nominal la incalzire 1030 W• Capacitate nominala la racier 3.2 kW• Capacitate nominala la incalzire 3.2 kW• Agent de racier R-410 A <p><i>Pretul din oferta trebuie sa includa montajul si chiturile de montaj in limita a 3 metri.</i></p> |

04.11.2021

Nume, prenume: Prof. univ. dr. Paul – Corneliu BOIȘTEANU
Funcție: Director grant
Semnătura:

Expert achiziții,
Ing. Cătălina BUTA