



Serviciul Achiziții Publice

Nr. 19936 / 03.11.2020

Răspuns la solicitare clarificări

În cadrul procesului de consultare piata inițiat prin publicarea în SEAP a anunțului nr. MC1012391 din 28.10.2020 am primit solicitare de clarificări. Prezentăm în continuare întrebările cu răspunsurile noastre, astfel:

1. **Întrebare:** În ceea ce privește anunțul de consultare a pieței MC1012391/28.10.2020 "Achiziție Servicii de revizii tehnice periodice și intervenții accidentale la echipamentele de producere a agentului termic și de preparare a apei calde", în vederea întocmirii unei oferte de preț, vă rugăm să ne transmiteți următoarele informații suplimentare:

- fotografii, detalii tehnice suplimentare pentru fiecare stație de dedurizare (poz 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135);
- în ce va consta revizia tehnică pentru stațiile de dedurizare?
- toate stațiile de dedurizare sunt funcționale?

Răspuns:

- Fotografiile pentru fiecare stație de dedurizare sunt atașate împreună cu prezentul document.
- Revizia tehnică pentru stațiile de dedurizare constă în: (a) înlocuire mediu filtrant, rășină cationică; (b) înlocuire vană volumetrică electronică, automată (defectă).
- Da. Toate stațiile de dedurizare sunt funcționale.

Președinte comisie de evaluare,
Prof. univ. dr. Eugen ULEA

Sef Serviciu Tehnic,
Ing. Romeu LUPU

